

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
**ОНДиПР по Шкотовскому муниципальному району УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Приморскому краю**  
692830, Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 26, тел: 8(42335)3-54-72  
e-mail: ond\_shkotovsky@mchs25.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 28/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15  
пос. Штыково» Шкотовского муниципального района Приморского края*  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 29 марта 2021 года № 28 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.04.21 года по 28.04.21 года  
проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор по Шкотовскому муниципальному району по пожарному надзору  
Меньшиков Константин Сергеевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15  
пос. Штыково» Шкотовского муниципального района Приморского края, п. Штыково, ул. Строителей 7*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

*Директором МБОУ СОШ № 15 Ожсерельевой Г.А.*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителя № 15 расположенного в помещении цитовой</i>	<i>Правила противопожарного режима от 16.09.2020 года № 1479 п. 60</i>	<i>02.08.21</i>	
2	<i>В помещении учительской первая электророзетка эксплуатируется с повреждениями</i>	<i>Правила противопожарного режима от 16.09.2020 года № 1479 п. 35 "Б"</i>	<i>02.08.21</i>	
3	<i>В помещении учительской вторая электророзетка эксплуатируется с повреждениями</i>	<i>Правила противопожарного режима от 16.09.2020 года № 1479 п. 35 "Б"</i>	<i>02.08.21</i>	
4	<i>Руководитель организации в помещении психолога допустил</i>	<i>Правила противопожарного</i>	<i>02.08.21</i>	

	эксплуатацию проводов с видимыми нарушениями изоляции	режима от 16.09.2020 года № 1479 п. 35 "А"		
5	Огнетушители не имеют порядковый номер, нанесённый на корпус огнетушителя	Правила противопожарного режима от 16.09.2020 года № 1479 п. 407	02.08.21	
6	В подсобном помещении кабинета физики расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров менее 0,5 метров	Правила противопожарного режима от 16.09.2020 года № 1479 п. 288	02.08.21	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Шкотовскому  
муниципальному району по пожарному надзору  
Меньшиков Константин Сергеевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 28 " 04 2021 г.



(подпись)

М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

" 18 " 04 2021 г.

директор 

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору